



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Αρ. Πιστοποιητικού: THERM 9901

Η DQS HELLAS χορηγεί το παρόν Πιστοποιητικό στην επιχείρηση:

ΜΟΝΩΣΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε.

έπειτα από επιθεώρηση του έλεγχου παραγωγής (FPC) που διενεργήθηκε για τα θερμομονωτικά προϊόντα:

Θερμομονωτικές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης (EPS)

Rthermo (GRAPHITE)

Αντίδραση στη φωτιά: Euroclass E, $W_{fp} < 0,5 \text{ kg/m}^2$

με τους κωδικούς αναγνώρισης :

EPS 60: EPS - EN 13163 - T2 - L2 - W2 - S2 - P4 - DS(N)2 - BS 100 - CS(10)60 - TR150, $\lambda_D = 0,032 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$

στις εγκαταστάσεις της στην ακόλουθη διεύθυνση / θέση :

70^ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 34100 Αυλίδα Χαλκίδας Ευβοίας

σύμφωνα με το πρότυπο:

EN 13163:2008

Σύστημα 1

Το παρόν πιστοποιητικό χορηγείται σύμφωνα με:

- τις απαιτήσεις της Οδηγίας Δομικών Προϊόντων 89/106/ΕΟΚ.
- τις απαιτήσεις του Παραρτήματος ΖΑ του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 13163.
- τις απαιτήσεις του EN 13172, Παράρτημα Β.
- τις προδιαγραφές που καλύπτουν τις απαιτήσεις για ETICS, σύμφωνα με την ETAG 004 και του EN 13499.
- το Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης Προϊόντων της DQS Hellas.
- τον Ειδικό Κανονισμό Ελέγχου & Πιστοποίησης Ελέγχου ΕΚΠΠ.02 «Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Θερμομονωτικών Υλικών».

και διέπεται από τους όρους της εκάστοτε ισχύουσας σύμβασης, μεταξύ της DQS Hellas και της επιχείρησης.

Ο παραγωγός υποχρεούται να σημάνει τα ανωτέρω αναγραφόμενα προϊόντα με την σήμανση:

Ημερομηνία Έκδοσης: 03/12/2012

Ημερομηνία Λήξης: 02/12/2013

Παναγιώτης Γιαννούτσος
Διευθυντής Πιστοποίησης

Dr. Εμμανουήλ Δεληγιαννάκης
Γενικός Διευθυντής



Αρ. Διαπίστευσης
735
Αρ. Καινοποίησης
2324

